


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50 Hz, 400/230V, TN – S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ODPOLENÍM  
VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE. PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A IZOLACÍ  
ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3

Zodpovědný projektant ING. MACURA KAREL 		Vypracoval ING. MACUROVÁ PETRA	PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ atelier/privat 739 55 Smilovice 251 tel. 777144735	
Investor	Město JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, 739 91 JABLUNKOV, IČ: 00296759		Datum	01/2024
Stavba	REKONSTRUKCE SILOVÝCH ROZVODŮ ELEKTRO V MŠ č.p. 800 V JABLUNKOVĚ		Stupeň	DPS
Místo	ŠKOLNÍ 800, 739 91 JABLUNKOV		Č. výkresu	E-10
Část	OPRAVA ELEKTROINSTALACE			
Obsah	ROZVADEČ PRIV			